

DPS.KA.212.1.1.2018

**Wykonawcy zainteresowani  
udziałem w postępowaniu**

**ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **modernizację budynku DPS w Szczutowie i przebudowę poddasza w segmencie A na pomieszczenia przeznaczone na całodobowy pobyt pensjonariuszy oraz modernizację przepompowni ścieków wraz z wymianą przyłącza kanalizacji ściekowej tłocznej.**

W związku z wpływieniem pytań do przedmiotowego postępowania, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1:

*„ Zwracam się z prośbą o wyrażenie zgody na zmianę warunków wykonania systemów, przywoławczego oraz ppoż., ponieważ obniży to koszty wykonania inwestycji w DPS Szczutowo. Chcę zaznaczyć iż w w/w obiekcie jest już zainstalowany system przywoławczy, który spełnia wymagania inwestora, a można go rozbudować o dodatkowe pokoje remontowanego poddasza?”*

**Odpowiedź:**

Istniejący system przywoławczy ma jeszcze możliwość rozbudowy o dodatkowe pokoje, Zamawiający wyraża zgodę na takie rozwiązanie.

Pytanie 2:

*„System ppoż., który jest zaprojektowany w obiekcie spełnia i posiada wszystkie niezbędne atesty oraz certyfikaty jednak generuje duże koszty eksploatacji oraz obsługi. Proponowana zmiana urządzeń zdecydowanie zmniejszy koszty zakupu poszczególnych podzespołów, eksploatację oraz obsługę systemu przy jednoczesnym zachowaniu aktualnych przepisów dotyczących systemów ppoż.”*

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę urządzeń pod warunkiem, że ich parametry nie będą gorsze od zaprojektowanych.

Z poważaniem

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej  
im. Jana Pawła II w Szczutowie  
Maria Grażyna Topolewska